

**Wasserwerk der Stadt Waldkirch****Analyse des Trinkwassers**

Probenahme 13.01.2021	Versorgungszonen				
	Waldkirch mit Batzenhäusle Kollnau	Buchholz und Suggental	Wisserswand mit Schänzle Buchenbühl u. Ziegelhöfe	Siensbach	
<b>korrosionschemische Kennzahlen</b>	Wert	Wert	Wert	Wert	Soll-Wert DIN 50930
S1 (Korrosionsquotient)	0,53	0,2	0,6	0,5	< 0,5
S2 (Anionenquotient)	3,0	2,3	3,0	2,4	<1, > 3
S3 (Kupferquotient)	9,8	>10	7,0	9,6	> 1,5